



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PARECER TÉCNICO I	Nossa Senhora do Socorro (SE), 16 de Janeiro de 2023.
DA: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	ASSUNTO: Parecer Técnico do Pregão Eletrônico nº 45/2022/SRP/PMNSS
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da responsável pela elaboração do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 45/2022/SRP/PMNSS, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA EM PÓ COM ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, em atenção às exigências apresentadas no Termo de Referência e edital do referido pregão, vem informar que, após análise do atendimento quanto as marcas apresentadas nas propostas de preços da licitante **FOGOESTE EXTINTORES LTDA E JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA**, apresentamos a relação dos itens **APROVADOS E RÉPROVADOS**, conforme **ANÁLISE TÉCNICA** em anexo:



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ANEXO I
ANÁLISE TÉCNICA

ITENS	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	EMPRESA ARREMATANTE	MARCA	CERTIFICADO VALIDAÇÃO	RESULTADO DA ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
01	Extintor de incêndio á base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 3A: 20-B:C e carga de 6kg, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Acompanhado de Suporte de Parede ou piso e placa sinalizadora. Casco com validade de 05 anos e o conteúdo do casco com validade de 01 ano. A contar da data da entrega. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	758	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	EXTINORPI	APRESENTOU	APROVADO	—
02	Extintor de incêndio á base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 3A: 20-B:C e carga de 6kg, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721.	UND	252	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	EXTINORPI	APRESENTOU	APROVADO	—



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

03	Acompanhado de Suporte de Parede ou piso e placa sinalizadora. Casco com validade de 05 anos e o conteúdo do casco com validade de 01 ano. A contar da data da entrega. EXCLUSIVO ME/EPP. Extintor de Co ² (dióxido de carbono) de 06 (seis) quilogramas com as seguintes características mínimas: Carga de CO ² para classe de fogo BC com capacidade extintora 5- B:C e carga de 6Kg sendo o agente extintor Dióxido de Carbono com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6MPa, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira NBR 11716. Acompanhado de Suporte de Parede ou piso e placa sinalizadora. Casco com validade de 05 anos e o conteúdo do casco com validade de 01 ano. A contar da data da entrega. AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	582	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	MIFIRE	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	NÃO APRESENTOU CERTIFICADO REFERENTE À MARCA MIFIRE, APENAS ISO 9001, QUE NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
04	Extintor de Co ² (dióxido de carbono) de 06 (seis) quilogramas com as seguintes características mínimas: Carga de CO ² para classe de fogo BC com capacidade extintora 5- B:C e carga de 6Kg sendo o	UND	193	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	MIFIRE	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	NÃO APRESENTOU CERTIFICADO REFERENTE À MARCA



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

	<p>agente extintor Dióxido de Carbono com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6MPa, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira NBR 11716. Acompanhado de Suporte de Parede ou piso e placa sinalizadora. Casco com validade de 05 anos e o conteúdo do casco com validade de 01 ano. A contar da data da entrega. EXCLUSIVO ME/EPP</p>										<p>MIFIRE, APENAS ISO 9001, QUE NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nossa Senhora do Socorro/SE, 16 de JANEIRO de 2023.


WILTON SANTOS RAMOS
Diretor